

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ R.07.X.KZ11VWF00127709
Дата: 10.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Сая" жекеменшік балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 21.12.2023 16:53:39 № KZ80RYS00512643

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) "САЯ Балабақша" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Мұнайлы ауданы, батыр ауылы, алматы шағын ауданы, 6 көшесі, №11

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектепке дейін білім беру және тәрбиелеу

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Арыз және лабораториялық хаттамалар

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Сая» жеке меншік балабақшасы Мұнайлы ауданы, Батыр ауылы, №6 көше, Алматы шағын ауданы №11 учаскесінде орналасқан 1-қабатты ғимарат.

Балабақшаның жалпы сыйымдылығы 100 орынға арналған, 4- топ қарастырылған. Балабақша аумағында ойын алаңы, балабақша ғимараты, жылу қазандығы және ауыз суға арналған құдық қарастырылған үйжай және қызметкерлерге арналған 1 аулалық дәретхана қарастырылған. Балабақшаның ауласының алдыңғы бөлігі 2 метр биіктікте таспен қоршалған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары, жаяу жүргінші жолдары қатты жабынмен жабылған. Объектілердің аумағына олардың функционалдық жағынан олармен байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған.

Объектілердің аумағы және қоршау сыртындағы оған іргелес аумақ таза ұсталған. Нысанда тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаң көзделген. Әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқалар орнатылған.

Балабақшаның суы орталықтандырылған және қосымша 12 кубтық су сыйымдылығы қарастырылған. Насос құрылғысы арқылы барлық бөлмелердегі қол жуатын раковиналар мен ыдыс-аяқ жуатын раковиналарға және санитарлық тораптарға, ас блогына, кір жуу бөлмесіне үздіксіз келуі қамтамасыз етілген. Кәріз жүйесі ғимараттың ауласының сыртында 16 кубтық сыйымдылық арқылы жүзеге асырылады. Кәріз жүйесі толуына қарай тазалау ұйымдастырылған.

Жарық жүйесі - терезелер арқылы, барлық үй-жайларда табиғи және жасанды жарықтандыру көздерімен жабдықталған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданылуда. Барлық жерде жарық жүйесі энергия үнемдеу шамдар арқылы жарықтандырылған.

Желдету жүйесі терезелер арқылы. Жылу жүйесі - автономды. Арнайы жылыту қазандығы арқылы жылытылады. Жатын және ойын бөлмесіндегі жылыту жүйесінің радиаторлары құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Топтардағы жарық ойықтары реттелетін күннен қорғайтын перделермен жабдықталған. Терезелерде желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлар орнатылған.

Топтық үй-жайларындағы, киім шешетін орындардағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Балабақшада келесі бөлмелер орналастырылған: ойын мен жатын бөлмесі біріктірілген 4- топ, дәретханасы, дәліз, медициналық кабинет, изолятор, киім шешіну бөлмесімен қамтамасыз етілген.

Шаруашылық аймағында ас блогы, қоймасы, 4 топқа арналған ойын алаңы қарастырылған.

Ғимараттың 3 киініп шешіну бөлмесі - 24,1 ш.а., 18,7 ш.м., 33,3 ш.м., медициналық кабинет - 15,0 ш.м., оқшалау бөлмесі - 3,3 ш.м., 4 топтың кабинеттері - 58,9 ш.м., 55,8 ш.м., 55,7 ш.м., 58,9 ш.м., 4 топқа арналған дәретханалар - 15,4 ш.м., 15,4 ш.м., 15,4 ш.м., 15,4 ш.м., - 4 топқа арналған буфет таратулар - 3,5 ш.м., 3,6 ш.м., 21,1 ш.м., 3,7 ш.м., басшы кабинет - 11,8 ш.м.,

Топтардағы кіре берісінде яғни киім шешетін бөлмеде сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтар және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған.

Біріктірілген ойын және жатын бөлмелерінің қабырғасы мен едені ылғалды жуып тазалауға төзімді материалдармен қамтамасыз етілген яғни линолеум төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Біріктірілген ойын жатын бөлмесінде 3 қатарлы жиналмалы кереуеттермен жабдықталған. Топтардағы кереуеттер балалардың бойымен жасына сәйкес келеді. Бір жатын орынға арналған төсек жабдықтары үш жиынмен және топтарда сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттары бар ойыншықтармен қамтылған. Ойыншықтарды жууға арналған арнайы таңбасы бар сыйымдылық, шүберек пен жөке бөлінген.

Ойын бөлмесінде балаларға арналған ойыншық сөрелері, ойыншықтармен, тамақтану үстелдерімен отыратын арқасы бар орындықтармен жабдықталған. Барлық топтарда яғни әр топқа бөлек санитарлық торап көзделген. Санитарлық торапта балаларға арналған унитаздар - 3, қол жууға арналған құралдары бар жуынатын раковиналар - 3, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер орналастырылған. Едені кафелденген, қабырғасы жартылай 1,8 метр биіктікте жуып тазалауға төзімді бояумен сырланған.

Медициналық үй-жай және изолятор қарастырылған. Медициналық бөлме бөлмесінің қабырғасы 1,8 метр биіктікте жуып тазалауға төзімді бояумен сырланған, еденіне линолеум төселген. Медициналық бөлме қажетті

құрал-жабдықтарымен, санитарлық нормативтік құжаттары мен журналдары 9-қосымша сәйкес толық қамтылған.

Ас блогы балабақша аумағында бөлек орналасқан. Ас блогы асхана және құрғақ өнімдерді сақтауға арналған қоймамен қамтылған. Ас блогына асхана қызметкері бөлек есіктен кіреді. Қызметкерлерге қол жууға арналған және киім шешінетін орын қарастырылған.

Асханада жұмыс үстелі, таза ыдыс-аяқтарды сақтауға арналған шкафпен қамтылған. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын сыртқа ауа сору жүйесі қарастырылған. Топтарға тағамдарды тарату бөлек есік арқылы жүзеге асады. Балабақшада таза төсек-жабдықтарын сақтауға бөлек үй жаймен қамтылған. Балабақшада таңбаланған жинау мүкәммалдарымен (легендер, шелектер, жөкелер, шүбе ректер) жеткілікті мөлшерде қамтылған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, топтық үй-жайлар) бекітілген. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалдарға сигналдық таңбасы белгіленген.

Істен шыққан шамдарды сақтауға арналған бөлек балалардың қолы жетпейтін жеке үй-жай қарастырылған. Дезинфекциялық ерітінді сақтауға арналған бөлме.

Балабақшада қызмет көрсететін персонал (тәрбиешілердің көмекшілері, техникалық персонал), ас блогының жұмыскерлері 2 жиынтығы бар арнайы киіммен (костюм немесе халат, орамал, қалпақ, алжапқыш), ауыстыратын аяқкиіммен қамтамтылған.

Төсек-орынды жуу орталықтандырылған кір жуатын орындарда келісім шартпен ұйымдастырылған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамсыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

- 16.09.2023ж. №18 жарықты өлшеу хаттамасы; - 16.09.2023ж. №20 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы; - 10.07.2023ж. №93/ТО-20-00122 су үлгілерін микробиологиялық зерттеу хаттамасы; - 10.07.2023ж. №93/ТО-20-00108 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Жоқ	Жоқ	Жоқ

IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Жоқ	Жоқ	Жоқ
--	-----	-----	-----

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Сая" жекеменшік балабақшасы

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы;

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ331/2020 "Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 "Сү көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін сү жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына

және сү объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» бұйрығы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 "Желдету мен ауаны баяу жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шілдедегі № ҚР ДСМ-68 "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығының тармақтарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.


На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарноэпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Маңғыстау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Мұнайлы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Мұнайлы ауданы, орам 14, № 5/2 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Мунайлинское районное Управление санитарноэпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской



области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Мунайлинский район, квартал 14, дом № 5/2

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.